

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(5331_5332_5334DoC_103)



Als Hersteller bescheinigt

PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde

hiermit für das folgende Produkt:

Typ: 5331 / 5332 / 5334

Name: 2-Draht Universal Messumformer

Ab Seriennr.: 161984001

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien 2014/30/EU und nachfolgende Änderungen

EN 61326-1 : 2013

Bezüglich der Prüfbedingungen für die Störaussendung, finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die ATEX Richtlinien 2014/34/EU und nachfolgende Änderungen

**EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010
und EN 60079-26 : 2007**

ATEX-Zertifikat: KEMA 10ATEX0002 X (5331A / 5332A / 5334A)

ATEX-Zertifikat: KEMA 06ATEX0062 X (5331D / 5332D / 5334B)

Änderungen zur Einhaltung der folgenden Nachfolgenormen sind nicht erforderlich.

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013

ATEX Zulassungsstelle (Typgenehmigung):

**DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands**

Die RoHS2 Richtlinien 2011/65/EU und nachfolgende Änderungen

EN 50581 : 2012

ATEX Zulassungsstelle 0344:

**DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands**

Rønde, 16. August 2018

Stig Lindemann, CTO

Unterschrift des Herstellers